


PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.4022.4.67.2021

RET-GO

Sd



Szczytno, dnia 2021-06-09

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 26 maja 2021 r. z **wodociągu publicznego Dźwierzuty**, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/52148/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 26 maja 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024956/05/2021 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Szczycie
Mirosław Ochankowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

RG-60
52

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.4022.4.68.2021.



Szczytno, dnia 2021-06-09

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 26 maja 2021 r. z **wodociągu publicznego Orzyny**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/52129/05/2021 i SB/52127/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 26 maja 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Orzyny, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024971/05/2021 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu i żelaza oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakoś wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 024972/05/2021 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Orzyny.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Szczytnie
Mirosław Ochankowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

RG-GO
SP
PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.4022.4.71.2021

URZĄD GMINY DŹWIERZUTY
WPLYNĘŁO DNIA

2021 -06- 15

L.dz. PP. 7780. 1021

Szczytno, dnia 2021-06-09

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 26 maja 2021 r. z **wodociągu publicznego Grodziska**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/52141/05/2021 i SB/52142/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE


W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 26 maja 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Grodziska, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbki zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024974/05/2021 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu i żelaza oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 024975/05/2021 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Grodziska.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Szczytnie
Miroslaw Ochankowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Znak: HK.4022.4.70.2021



Szczytno, dnia 2021-06-09

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 26 maja 2021 r. z **wodociągu publicznego Targowo**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/52138/05/2021 i SB/52137/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 26 maja 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Targowo, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024968/05/2021 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu i żelaza oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 024969/05/2021 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Targowo.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Szczycie
Mirosław Ochankowski


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.4022.4.69.2021

RGT-GO
50



Szczytno, dnia 2021-06-09

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 26 maja 2021 r. z **wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisaney w sprawozdaniach z badań nr SB/52135/05/2021 i SB/52132/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 26 maja 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024965/05/2021 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu i żelaza oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 024966/05/2021 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Nowe Kiejkuty.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Szczytnie
Mirosław Ochlenkowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a