

Szczytno, dnia 2021-09-13

Znak: HK.4020.4.99.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 6 września 2021 r. z **wodociągu publicznego Dźwierzuty**, sieć –Piekarnia GS „SCH” w Dźwierzutach i warsztat samochodowy ul. Szczycieńska 48D, opisanej w protokole nr HK.4020.4.99.2021 z dnia 6 września 2021 r. Kody próbek 147/Sz, 148/Sz oraz sprawozdań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/1378/2021, LBŚiŻ-OBW/1379/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2021 rok, 6 września 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, sieć – Piekarnia GS „SCH” w Dźwierzutach i warsztat samochodowy przy ul. Szczycieńskiej 48D. Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 oraz część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-09-13

Znak: HK.4020.4.104.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 6 września 2021 r. z **wodociągu publicznego Grodziska**, sieć – Rutkowo nr 12, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.4020.4.104.2021 z dnia 6 września 2021 r. Kod próbki 154/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1385/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2020 rok, 6 września 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Grodziska, sieć – Rutkowo nr 12, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 oraz część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-09-13

Znak: HK.4020.4.105.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 6 września 2021 r. z **wodociągu publicznego Mojtyny**, sieć – Rogale nr 3/6, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.4020.4.105.2021 z dnia 6 września 2021 r. Kod próbki 155/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBSiŻ-OBW/1386/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2021 rok, 6 września 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Mojtyny, sieć – Rogale nr 3/6, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 oraz część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-09-13

Znak: HK.4020.4.102.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 6 września 2021 r. z **wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty**, sieć – Stankowo 10A/6, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.4020.4.102.2021 z dnia 6 września 2021 r. Kod próbki 152/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1383/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2021 rok, 6 września 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty, sieć – Stankowo 10A/6, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 oraz część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-09-13

Znak: HK.4020.4.103.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 6 września 2021 r. z **wodociągu publicznego Orzyny**, sieć – Rańsk 12, sklep spożywczy, opisanej w protokole nr HK.4020.4.103.2021 z dnia 6 września 2021 r. Kod próbki 153/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1384/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2021 rok, 6 września 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Orzyny, sieć – Rańsk 12, sklep spożywczy. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 oraz część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-09-13

Znak: HK.4020.4.101.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 6 września 2021 r. z **wodociągu publicznego Targowo**, sieć – Kałęczyn 15, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.4020.4.101.2021 z dnia 6 września 2021 r. Kod próbki 151/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1382/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2021 rok, 6 września 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Targowo, sieć – Kałęczyn 15, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 oraz część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a