



Szczytno, dnia 2022-02-15

Znak: HK.9022.4.14.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 30 stycznia 2022 r. z **wodociągu publicznego Dźwierzuty**, SUW woda surowa i SUW woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/09483/02/2022 i SB/09482/02/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 30 stycznia 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, SUW woda surowa i SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 057689/01/2022 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 057690/01/2022 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Dźwierzuty.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a



Szczytno, dnia 2022-02-15

Znak: HK.9022.4.17.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 30 stycznia 2022 r. z **wodociągu publicznego Grodziska**, SUW woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/09479/02/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie


stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 30 stycznia 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Grodziska, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 057696/01/2022 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a



Szczytno, dnia 2022-02-16

Znak: HK.9022.4.18.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 7 lutego 2022 r. z **wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty**, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/12431/02/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 7 lutego 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 057693/01/2022 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Znak: HK.9022.4.26.2022



Szczytno, dnia 2022-02-24

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 30 stycznia 2022 r. z **wodociągu publicznego Orzyny**, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/09478/02/2022 z dnia 04 lutego 2022 r. oraz po otrzymaniu sprawozdania z badania wody w dniu 14 lutego 2022 r. z SUW - woda czysta, kod próbki 10z, sprawozdanie nr LBŚiŻ-OBW/47z/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 30 stycznia 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Orzyny, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada, z uwagi na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1 ml. Administrator wodociągu 14 lutego 2022 r. ponownie pobrał próbkę wody z wodociągu publicznego Orzyny, SUW woda czysta w celu potwierdzenia bądź wykluczenia skażenia. Jakość wody w próbce nr 10z w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w ww. rozporządzeniu. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Znak: HK.9022.4.15.2022



Szczytno, dnia 2022-02-15

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 30 stycznia 2022 r. z **wodociągu publicznego Rumy**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/09481/02/2022 i SB/09480/02/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 30 stycznia 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rumy, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 057691/01/2022 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu i żelaza oraz ponadnormatywną mętność i nieakceptowalny smak. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 057692/01/2022 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Rumy.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Znak: HK.9022.4.16.2022



Szczytno, dnia 2022-02-15

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 30 stycznia 2022 r. z **wodociągu publicznego Targowo**, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/09477/02/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 30 stycznia 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Targowo, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 057694/01/2022 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a