


001-GO  
23.09.2022



Szczytno, dnia 2022-09-14

Znak: HK.9022.4.127.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Dźwierzutach Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 19  
12-120 Dźwierzuty

## OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 19 sierpnia 2022 r. z wodociągu publicznego Rumy, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/102922/08/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz po otrzymaniu sprawozdania z badania wody w dniu 8 września 2022 r. z SUW - woda czysta, kod próbki 524z, sprawozdanie nr LBŚiŻ-OBW/524z/2022 z dnia 12 września 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

## UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 19 sierpnia 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rumy, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce w zakresie zbadanych parametrów fizycznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada, z uwagi na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1 ml. Administrator wodociągu 8 września 2022 r. ponownie pobrał próbkę wody z wodociągu publicznego Rumy, SUW woda czysta w celu potwierdzenia bądź wykluczenia skażenia. Jakość wody w próbce nr 524z w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w ww. rozporządzeniu. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza przydatność wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Szczytnie  
*Tomasz Libartowski*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a