

2021-02-02
02.02.2021



Szczytno, dnia 2021-01-25

Znak: HK.4022.4.1.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 14 stycznia 2021 r. z **wodociągu publicznego Dźwierzuty**, SUW woda surowa i SUW woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/03053/01/2021 i SB/03052/01/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 14 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, SUW woda surowa i SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024954/01/2021 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 024955/01/2021 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Dźwierzuty.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-01-25

Znak: HK.4022.4.3.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli przez administratora w dniu 14 i 19 stycznia 2021 r. z **wodociągu publicznego Grodziska**, SUW - woda czysta, przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna, opisaną w sprawozdaniach z badań nr SB/03058/01/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. i LBŚiŻ-OBW/14z/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 14 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Grodziska, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce w zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada, z uwagi obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml. Dnia 25 stycznia 2021 r. administrator wodociągu ponownie pobrał próbkę wody z wodociągu publicznego Grodziska, SUW woda czysta. Jakość wody w próbce w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w ww. rozporządzeniu. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Grodziska.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-01-25

Znak: HK.4022.4.6.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 14 stycznia 2021 r. z **wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty**, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/03061/01/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 14 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024964/01/2021 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-01-25

Znak: HK.4022.4.4.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 14 stycznia 2021 r. z **wodociągu publicznego Orzyny**, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/03059/01/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 14 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Orzyny, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024970/01/2021 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-01-25

Znak: HK.4022.4.5.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 14 stycznia 2021 r. z **wodociągu publicznego Targowo, SUW** - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/03060/01/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 14 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Targowo, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 024967/01/2021 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2021-01-25

Znak: HK.4022.4.2.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 14 stycznia 2021 r. z **wodociągu publicznego Rumy**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/03056/01/2021 i SB/03055/01/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia

z uwagi na ponadnormatywne stężenie manganu, żelaza oraz ponadnormatywną mętność

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, 14 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rumy, SUW – woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Woda w próbce nr 024959/01/2021 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu i żelaza oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie zbadanych pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych jakość wody w próbce odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia. Woda w próbce nr 024960/01/2021 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych nie odpowiada z uwagi na ponadnormatywną mętność, natomiast w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe oraz postępowanie administracyjne znak:HK.4022.4.148.2020, prowadzone w celu uzyskania właściwych parametrów wody do spożycia z wodociągu publicznego Rumy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie **stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Rumy.**

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a