



Szczytno, dnia 2024-12-12

Znak: HK.9022.4.165.2024

REG-00
17.12.2024

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 10 października 2024 r. z wodociągu publicznego Orzyny, SUW – woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/126665/10/2024 oraz po otrzymaniu sprawozdania z badania wody pobranej przez administratora w dniu 5 grudnia 2024 r. z SUW - woda czysta, kod próbki 668z, opisanej w sprawozdaniu z badań nr LBŚIŻ-OBW/668z/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2024 rok, 10 października 2024 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Orzyny, SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 175485/10/2024 (woda uzdatniona) w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiadała, z uwagi na ponadnormatywne stężenie manganu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie pismem z dnia 31 października 2024 r. znak: HK.9027.1.13.2024 zobowiązał administratora ww. wodociągu do przywrócenia należytej jakości wody w wodociągu. Administrator wodociągu po ukończeniu prac naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, 5 grudnia 2024 r. pobrał próbkę wody z SUW - woda czysta. Jakość wody w próbce (kod próbki 668z) zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza w Olsztynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanego parametru tj. mangan odpowiada wymaganom sanitarnym zawartym w ww. rozporządzeniu. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Orzyny.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczycinie
Tomasz Ławranowski