

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)



RM-60
31.05.2023

Szczytno, dnia 2023-05-17

Znak: HK.9022.4.47.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 11 maja 2023 r. z **wodociągu publicznego Targowo**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/55187/05/2023 i SB/55183/05/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2023 rok, 11 maja 2023 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Targowo, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 030027/05/2023 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 030028/05/2023 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 i 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Targowo.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie
Janusz Litwiniński

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2023-05-17

Znak: HK.9022.4.44.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 11 maja 2023 r. z **wodociągu publicznego Rumy, SUW** - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/55177/05/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2023 rok, 11 maja 2023 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rumy, SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 030024/05/2023 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie

Tępa 11 05 2023

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2023-05-17

Znak: HK.9022.4.48.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)


po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 11 maja 2023 r. z **wodociągu publicznego Orzyny**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/55192/05/2023 i SB/55190/05/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2023 rok, 11 maja 2023 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Orzyny, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 030029/05/2023 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 030030/05/2023 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 i 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Orzyny.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie

Tomasz Łaszczyński

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

Szczytno, dnia 2023-05-17

Znak: HK.9022.4.49.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 11 maja 2023 r. z **wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/55195/05/2023 i SB/55193/05/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie


stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2023 rok, 11 maja 2023 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 030026/05/2023 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B i część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294). Woda w próbce nr 030025/05/2023 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 i 2 do w/w rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Nowe Kiejkuty.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie

Tomasz Zawadzki

Szczytno, dnia 2023-05-17

Znak: HK.9022.4.45.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 11 maja 2023 r. z **wodociągu publicznego Dźwierzuty**, SUW - woda czysta, opisaney w sprawozdaniu z badań nr SB/55175/05/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2023 rok, 11 maja 2023 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 030023/05/2023 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Tomasz Dzierżewski

Szczytno, dnia 2023-05-17

Znak: HK.9022.4.46.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)


po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 11 maja 2023 r. z **wodociągu publicznego Grodziska**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/55182/05/2023 i SB/55179/05/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2023 rok, 11 maja 2023 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Grodziska, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 030031/05/2023 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 030032/05/2023 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 i 2 do w/w rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze, że woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Grodziska.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Tomasz Liwercowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a