



Szczytno, dnia 2019-06-12

Znak: HK.4022.4.79.2019

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 28 maja 2019 r. z **wodociągu publicznego Targowo**, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniach z badań nr SB/57055/06/2019 i SB/57053/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, 28 maja 2019 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Targowo, SUW - woda surowa i SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 009718/05/2019 (woda surowa) w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu oraz ponadnormatywną mętność. W zakresie pozostałych parametrów fizyko-chemicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część B i część C tabela nr 2 oraz parametrów mikrobiologicznych zbadanych zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 jakość wody w próbce odpowiada wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu. Woda w próbce nr 009714/05/2019 (woda czysta) w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
2. a/a