

Znak: HK.4022.4.77.2019



Szczytno, dnia 2019-06-12

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdania z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli administratora przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna w dniu 28 maja 2019 r. z **wodociągu publicznego Dźwierzuty**, SUW - woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr SB/57048/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, 28 maja 2019 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, SUW - woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce nr 009711/05/2019 w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
2. a/a