



RG-60
26.09.2019

✓

Szczytno, dnia 2019-09-20

Znak: HK.4022.4.146.2019

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli przez administratora w dniu 27 sierpnia i 17 września 2019 r. z **wodociągu publicznego Rummy, SUW** - woda czysta, przez przedstawiciela Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna, opisaną w sprawozdaniach z badań nr SB/93842/08/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. i SB/164839/09/2019 z dnia 20 września 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, 27 sierpnia 2019 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rummy, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna. Jakość wody w próbce w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie zbadanych parametrów fizycznych nie odpowiada, z uwagi na ponadnormatywną mętność. 17 września 2019 r. administrator wodociągu ponownie pobrał próbkę wody z wodociągu publicznego Rummy, SUW woda czysta. Jakość wody w próbce w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych tj. mętność odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w ww. rozporządzeniu. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
2. a/a